



DETERMINA

N° 362 DEL 08.06.2023

OGGETTO: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE e liquidazione fattura Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di collocazione nel pozzo esterno - Ditta Russo Francesco & C. s.n.c. CIG Z1B3B70A7E

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott.Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE e liquidazione fattura Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di collocazione nel pozzo esterno - Ditta Russo Francesco & C. s.n.c. CIG Z1B3B70A7E

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott.Carmelo Paolo Spadaro di Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE e liquidazione fattura Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di collocazione nel pozzo esterno - Ditta Russo Francesco & C. s.n.c. CIG Z1B3B70A7E

H Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE e liquidazione fattura Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di collocazione nel pozzo esterno - Ditta Russo Francesco & C. s.n.c. CIG Z1B3B70A7E

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Vista la relazione di servizio prot. ASM 2735 del 16.05.2023 con la quale è stato rilevato il guasto dell'elettropompa pozzo esterno Santa Filomena.

Vista la nota prot. ASM 2310 del 26.04.2023 con la quale ASM ha affidato stante l'estrema urgenza e indifferibilità la sostituzione dell'elettropompa sommersa alla ditta **Russo Francesco & C. s.n.c.**

Considerato che a lavori eseguiti la ditta **Russo Francesco & C. s.n.c** ha fatto pervenire al prot. ASM 2639 del 11.05.23 la relazione dell'attività svolta e i costi a consuntivo.

Visto l'art. 1, c. 450 Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, c. 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo, il servizio di cui sopra, può avvenire anche mediante negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore, in base all'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 ed in virtù del comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Pertanto si ratifica l'affidamento dei lavori urgenti in oggetto e si propone la liquidazione della fattura n° 21/001 del 07/06/2023 avente ad oggetto Lavori urgenti eseguiti presso il pozzo esterno di Santa Filomena estrazione pompa da cv 40 e collocazione Pompa Caprari fornita da ASM per un importo di € 2.100,00 esclusa iva al fine di ripristinare la corretta captazione del pozzo esterno di Santa Filomena.

Rilevata la regolarità del DURC ;

**Tutto ciò premesso
Propone**

- 1) Di ratificare affidare l'affidamento dei lavori in oggetto e si propone la liquidazione della fattura n° 21/001 del 07/06/2023 avente ad oggetto Lavori urgenti eseguiti presso il pozzo esterno di Santa Filomena estrazione pompa da cv 40 e collocazione Pompa Caprari fornita da ASM per un importo di € 2.100,00 esclusa iva al fine di ripristinare la corretta captazione del pozzo esterno di Santa Filomena.;
- 2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.
- 3) Trasmettere la presente alla Giunta e al Consiglio Comunale di Taormina.

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



RUSSO FRANCESCO E C. SNC

Spett.

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA
VIA M. N. GARIPOLI
98039 TAORMINA ME ITALIA**

P.Iva 01982940833

C.fisc.

fattura n. 21/001 del 07/06/2023

incarico urgente del 26/04/2023 prot. 2310

DESCRIZIONE	UM	QT	PREZZO UN.	SCONTO	IMPORTO
Lavori urgenti eseguiti presso il pozzo esterno sito in C.da S.Filomena Estrazione pompa da Cv. 40 e collocazione pompa Caprari E10S55/3C da Voi fornita. Nostro preventivo del 26/04/2023		1,00	2.100,00		2.100,00
				Subtotale	€ 2.100,00
				Totale imponibile	€ 2.100,00
				Importo Iva	€ 462,00
				Totale	€ 2.562,00
				Netto a pagare	€ 2.100,00

Riepilogo Iva.

Esigibilità	Scissione dei pagamenti	
Aliquota	Imponibile	Imposta
22%-GENERICO	2.100,00	462,00

Pagamento

condizione	R.D.
a mezzo	bonifico
intestato a:	RUSSO FRANCESCO E C. SNC
Iba	[REDACTED]
Scadenza:	
07/06/2023	€ 2.100,00

ASM-AREA-TECNICA- ACQUEDOTTO

Al Direttore Generale f.f.
di A.S.M..
Dott. Giuseppe Bartorilla
Sede: Parcheggio Lumbi

E p.c.
Ing. Claudia Giarrusso

Oggetto: Relazione di servizio relativa al blocco del motore pozzo esterno Santa Filomena.

Con la presente per comunicare che i sottoscritti Dott. Carmelo Paolo Spadaro n.q. di responsabile del Settore Acquedotto ed il dipendente Sig. Silvio Stefano, in data 24.04.2023 insieme all' Ing. Giarrusso hanno ravvisato il blocco del motore esterno di Santa Filomena.

Sono state effettuate prove con la presenza dell' dipendente D'Amico, ma il risultato è stato negativo.

Si è quindi proceduto a informare immediatamente il Direttore Generale, ed è stata contattata la ditta Russo che ha dato disponibilità di sostituzione per la giornata del 26.04.2023.

Nella giornata del 25.04.2023 con alcune manovre manuali, i dipendenti sono riusciti a garantire il servizio idrico per l'intera giornata.

Cordiali saluti


Taormina li, 26.04.2023

Operaio Qualificato

Giovanni D'Amico

Stefano Silvio

Il responsabile del Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Taormina 26/04/23

Spett.le RUSSO FRANCESCO & C. S.N.C.
Trivellazione-Impianti Idrici
C.F. 02391030877
russotrivellazioni@pec.it

Oggetto: Intervento urgente Pozzo S. Filomena

Con la presente si dispone l'intervento urgente per la sostituzione dell'elettropompa, già in nostro possesso, nel pozzo trivellato esterno sito a S. Filomena, come da richiesta telefonica effettuata il 24 c. m. dall'Ing. Giarrusso Claudia e il Responsabile Settore Acquedotto ASM Dott. Spadaro Carmelo Paolo. Seguirà l'adozione della relativa determinazione dirigenziale.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art 3 comma 2 D.L. 39/93)

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it

18/05/23, 09:28

Ricevuto 2639
D&L 11/05/23

asmtaormina.halleysud.it/halley/usr/tmp/HP6R637955.html?name=Testo e-mail.html

Al D.G. f.f.

Si trasmette in allegato mail con relativi allegati della ditta Russo Pozzi intervento urgente Santa Filomena.
Vista la relazione della ditta Russo, si potrebbe probabilmente aprire il sinistro per guasto elettrico al motore.
Cordiali Saluti
Paolo Spadaro

Da: "Osvaldo Russo" <russostrivellazioni@hotmail.it>

A: asmareatecnica@gmail.com, "Paolo Spadaro" <paolospadaro@taorminaserviziipubblici.it>

Inviato: Lunedì, 8 maggio 2023 10:07:22

Oggetto: Conclusioni Pozzo S. Filomena

Buongiorno,

come richiesto inviamo in allegato relazione e conclusioni relativi al pozzo sito a Trappitello S. Filomena.
+ Consulativo lavori eseguiti.

Inviato da Posta per Windows

RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.
Trivellazioni – Impianti idrici

San G. LaPunta li 08/05/2023

Via Messina n. 28/A San G. LaPunta (CT)

Spett.le Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

OGGETTO : relazione e conclusioni intervento pozzo trivellato in C.da S. Filomena a Trappitello.

In data 26/04/2023 SI è intervenuti tempestivamente alla sostituzione della pompa in avaria da cv.40, riscontrato una piccola perdita nelle colonna di mandata in polietilene PN 16 con flangie saldate in elettrofusione diametro esterno tubi 140 mm e diametro interno 110mm, buco probabilmente dovuto al logorio degli stessi, poi riparato. Collocazione quindi di pompa sommersa Caprari cv. 50, da Voi fornita, posta a circa 34,50 metri, come la pompa precedente .

Giorno 27/ 04/2023 con assistenza di un Vs. dipendente, si è provveduto alla misura dell'abbassamento della falda freatica constatando un livello dinamico a metri 31.50 e un pompaggio di circa 55 litri/sec.

La pompa estratta, portata in laboratorio, smontata, ha evidenziato marcata usura della prima girante di aspirazione, modesta la seconda, ottime la terza e la quarta, il tutto dovuto al passaggio di sabbia o altro. La parte elettrica invece, motore da 40 cv. allo smontaggio ha presentato segnali forti di scarica elettrica o sovratensione (nella parte superiore) e danneggiamenti alle bronzie equilibratura asse, pertanto non conveniente la riparazione. Non è possibile non evidenziare il quadro elettrico vecchio modello senza protezioni aggiuntive adeduate andrebbe controllato migliorato o sostituito.

Segnaliamo anche la possibilità di sostituire la colonna di mandata in polietilene, essendo già presenti i segnali di micro perdite che col tempo potrebbero peggiorare. Sostituzione con tubi in PVC 26 bar diametro 150 mm che darebbero piu' agio al passaggio dell'acqua e la relativa pressione.

Alleghiamo alla presente, il preventivo già a Voi noto il 26/04/2023 e lo riconfermiamo.

In attesa di un Vostro riscontro e eventuali chiarimenti , porgiamo Distinti Saluti.

Impresa Russo Francesco & C.s.n.c.

Oswaldo Russo

RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.
Trivellazioni – Impianti idrici

San G. LaPunta li 26/04/2023

Via Messina n. 28/A San G. LaPunta (CT)

Spett.le **Azienda Servizi Municipalizzati Taormina**

OGGETTO: Preventivo di spesa per lavori urgenti relativi a l'estrazione della pompa sommersa Hp.40 e ricollocazione pompa Caprari E10S55/3C Hp.50 da eseguirsi nel pozzo sito in C.da Santa Filomena Trappitello.

SCHEMA TECNICO ECONOMICO :

-Estrazione elettropompa sommersa con ausilio di autogru' e manodopera	€.	800,00
-Collocazione pompa Caprari da Hp. 50 con ausilio di autogru' e manodopera	€.	800,00
-Costruzione di tronchetto per allaccio pompa e tubazione, giunzione elettriche, bulloni e guarnizioni,	€.	350,00
-Collocazione di tubo in PVC diam.32 per misurazione livelli statici e dinamici	€.	150,00

-I prezzi sono escluso I.V.A.

-Eventuali lavori extra saranno descritti in nuova offerta .

Impresa Russo Francesco & C.s.n.c.

Oswaldo Russo