



DETERMINA ASM
N. 216 /20 DEL 05.10.2020

OGGETTO: Accettazione preventivo pompa serbatoio Fiascara Feoconiglio - Settore acquedotto.

IL LIQUIDATORE

ASM, avv. Antonio Fiumefreddo

PREMESSO

che con relazione assunta al n. 3569 prot. ASM del 24.09.2020, il settore acquedotto ha comunicato lo stato di avaria della pompa- verticale presso i serbatoti di Fiascara-Trappitello.

Che la relazione è stata inviata, con nota n. 3663 prot. ASM del 30.09.2020, all'Assicurazione per gli adempimenti relativi.

Che considerata l'urgenza di sostituire la pompa al fine di evitare ulteriori disservizi per mancata fornitura d'acqua che ha coinvolto numerose famiglie per vari giorni, il sottoscritto C.U.O.T. ha provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Ve.Ma.S di Vercoco Salvatore, ditta di fiducia di ASM.

Che il preventivo richiesto è stato assunto al n. 3619 prot. ASM del 28.09.2020, e si articola in due distinte offerte:

- Pompa Caprari, tempi consegna 8-10 giorni.....€ 3.660,00
Inclusi lavori di sostituzione
- Pompa VSA24-16 - VAMA corpo in acciaio, tempi di consegna 4-6 giorni.....€ 3.000,00
Inclusi lavori di sostituzione e per la tubazione di mandata-modifica

Che pertanto si ritiene opportuno acquistare la pompa VSA24-16 - Vama, compatibile con quella già installata per l'importo di € 3.000,00.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Accettare il preventivo della ditta Ve.Ma.S di Vercoco Salvatore, per l'importo di € 3.000,00 per l'acquisto della la pompa VSA24-16 - Vama.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.

Il C.U.O.T.

Sig. Carmelo Portogallo


Il responsabile amministrativo

Dott. I. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore
Avv. Antonio Fiumefreddo



Antonio Fiumefreddo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

**ASM AREA TECNICA
SETTORE ACQUEDOTTO**

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TECNICA

Prot. N. 3569

Data 24/09/2020

POSTA IN ARRIVO

Al C.U.O.T di A.S.M.

Sig. Carmelo PORTOGALLO
Sede: Ufficio Tecnico-Park. Lumbi

Oggetto: relazione di servizio inerente lo stato di avaria della pompa-verticale presso i serbatoi di Fiascara-Trappitello.

Con la presente per comunicare, che i sottoscritti lunedì 21.09.2020, hanno accertato nel punto indicato in oggetto, il blocco della pompa, la quale non sviluppa più la necessaria adduzione per raggiungere il serbatoio di c/da Feoconiglio, lasciando di fatto senz'acqua tutte le utenze della stessa contrada e fino a c/a Falco.

Ci siamo avvalsi della collaborazione del Resp. Pubblica Illuminazione Salvatore SPADARO che con l'ausilio delle proprie competenze ha escluso il malfunzionamento elettrico.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la gestione dell'incombenza in atto, è auspicabile la sostituzione della pompa verticale in questione, fermo restando la verifica di eventuali parti meccaniche e/o idrauliche visibili solo successivamente allo smontaggio.

Tanto si doveva.

Op. Q.º di Manutezione
(Giuseppe MANGRAVITI)



VE.M.A.S. di Vercoco Salvatore
C.le Rieti, 10
95033 BIANCAVILLA (CT)
Partita IVA 04266840877
Cod. Fisc. VRC SVT 66B10 A841V
E-Mail: vemas.implanti@alice.it

Spett.le ASK
Torrevecchia
Dott. CARMELO PORTOGUCCO

Offerta Offerte Pompa Subteranea Trascorsa
Teocouplio.

1) Offerte Pompa CAPRAI COME QUELLA ESISTENTE QUANTA
Tempi di consegna 8-10 giorni - EURO - 2860,00 + IVA
LAVORO di Sostituzione - EURO - 800,00 + IVA
Totale 3660,00 + IVA

2) Offerte Pompa USA24-16 VAMA CORPO IN ACCIAIO
Tempi di consegna 4-6 giorni - EURO - 1950,00 + IVA
LAVORO di Sostituzione - EURO 800,00 + IVA
PER LA Tubazione di Mendole Modifica - 250,00 + IVA

3000,00

Salotti Vercoco -
28/09/2020