



DETERMINA

N° 124 DEL 16/2/26

OGGETTO: Avvio trattativa diretta per Riparazione Motore da 200Kw Centrale Pietraperciata con la Ditta Ma. No Tecnologie e Ambiente - Determina a Contrarre

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Avvio trattativa diretta per Riparazione Motore da 200Kw Centrale Pietraperciata con la Ditta Ma. No Tecnologie e Ambiente - Determina a Contrarre**

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: Avvio trattativa diretta per Riparazione Motore da 200Kw Centrale Pietraperciata con la Ditta Ma. No Tecnologie e Ambiente - Determina a Contrarre**

*Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla*





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio trattativa diretta per Riparazione Motore da 200Kw Centrale Pietraperciata con la Ditta Ma. No Tecnologie e Ambiente - Determina a Contrarre

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale.

Che il sito di Pietraperciata è fondamentale per il rilancio di acqua proveniente da Santa Filomena, verso Taormina Centro

Che come relazionato in data 04/02/2026 con nota prot ASM n° 1052 del 04/02/2026 (che si allega in copia alla presente proposta) il motore da 200Kw della pompa di riserva è guasto.

Che sono stati richiesti 3 preventivi (che si allegano in copia alla presente proposta) a ditte di fiducia che in passato hanno eseguito lavorazioni analoghe e nello specifico:

- Ditta Ma.No Tecnologie ed Ambiente srls. pervenuto al prot. ASM n° 1246 del 10/02/2026 pari ad € 6.800,00 oltre iva
- Ditta F.A.S.E. pervenuto al prot. ASM n° 1247 del 10/02/2026 pari ad € 7.200,00 oltre iva
- Ditta Sidet pervenuto al prot. ASM n° 1312 del 11/02/2026 pari ad € 8.550,00 oltre iva

CONSIDERATO

che a parità di lavorazione il prezzo più basso risulta essere quello della ditta Ma.No Tecnologie e Ambiente per un importo pari ad € 6.800,00 oltre iva.

RILEVATO

Che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.

Che l'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che disciplina i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, prevede per forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie *"l'affidamento diretto di servizi e forniture... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.

Si propone di avviare apposita trattativa diretta con la ditta Ma.No Tecnologie ed Ambiente srls che ha presentato il preventivo più conveniente.



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

RITENUTO quindi di avviare apposita trattativa diretta mediante portale Acquisti in Rete con la ditta Ma.No Tecnologie ed Ambiente srls per la riparazione del Motore da 200Kw della centrale di Pietraperciata come da preventivo per l'importo pari ad € 6.800,00 oltre iva;

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Propone al Direttore Generale f.f.

1. Avviare apposita trattativa diretta sul portale MEPA con la ditta Ma.No Tecnologie ed Ambiente srls per la riparazione del Motore da 200Kw della centrale di Pietraperciata come da preventivo per l'importo pari ad € 6.800,00 oltre iva.
 - 1) Di stabilire quanto segue:
 - Che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.
 - L'oggetto del contratto consiste nella Riparazione riparazione del Motore da 200Kw della centrale di Pietraperciata;
 - La forma del contratto consiste in apposita scrittura privata generata dal sistema MePa;
 - L'appaltatore è selezionato mediante affidamento diretto, previa trattativa sul Mepa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023.
2. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS
VIA CARCARA, 2
98028 Santa Teresa di Riva (ME)
Partita Iva: IT 03451340834
E-mail: agatino.mantarro@gmail.com
Telefono: 0942799100

SPETT.LE ASM TAORMINA

PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE ED RIAVVOLGIMENTO MOTORE KW 200

LAVORO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MOTRE CON RIFACIMENTO INDOTTO A SEQUITO

CORTO CIRCUITO KW 200 COMPLETO DI SOSTITUZIONE CUSCINETTI,

TRASPORTO PREZZO A CORPO

TOTALE € 6.800,00

OLTRE IVA 22%

MA.NO. TECNOLOGIA ED AMBIENTE SRLS
VIA CARCARA, 2
98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.I. 03451340834 - CIG: X2PH38J
Pec: mantarro@ma.no.it