

**DETERMINA**

**N° 625/26 DEL 10.08.2026**

**OGGETTO: Affidamento lavori di riparazione urgente elettropompa multistadio SAER centrale Pietraperciata – Ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. CIG BCA6564560**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**Premesso** che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

**Vista** l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Affidamento lavori di riparazione urgente elettropompa multistadio SAER centrale Pietraperciata – Ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. CIG**

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Affidamento lavori di riparazione urgente elettropompa multistadio SAER centrale Pietraperciata – Ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. CIG**

**Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Giuseppe Bartorilla**



## PROPOSTA DI DETERMINA

**Oggetto: Affidamento lavori di riparazione urgente elettropompa multistadio SAER centrale Pietraperciata – Ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. CIG 8CA6564560**

Il Responsabile del procedimento

**Premesso:**

**Che** con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

**Che** in data 28/07/2026 si è verificato un fermo impianto presso la Centrale di Pietraperciata dell'elettropompa SAER a seguito dell'intervento degli operatori ASM si accertava la rottura cuscinetti.

**Vista** l'urgenza al fine di continuare a garantire l'erogazione idrica alla Città di Taormina si da atto che è stato richiesto immediatamente per le vie brevi un intervento urgente alla ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. iscritta all'albo ditte di fiducia ASM e successivamente a mezzo pec prot. ASM 7635 del 30/07/2026.

**Che** a seguito della riparazione e messa in esercizio elettropompa la ditta Tecnologie Navali Industriali s.r.l. ha presentato la nota dei lavori a consuntivo come da prot. asm 7814 del 05/08/2006 per l'importo di € 3.700,00 oltre iva.

**Vista** la congruità dei prezzi applicati


**Pertanto** si propone la ratifica dei lavori urgenti e indifferibili effettuati per l'importo di € 3.700,00 oltre iva.

**Tutto ciò premesso  
Propone**

- 1) Di ratificare l'affidamento dei lavori di riparazione urgente per le ragioni esplicitate in premessa  
- dell'elettropompa multistadio SAER centrale di Pietraperciata come da nota e relazione lavori a consuntivo presentati al prot. ASM n° 7814 del 05/08/2026.
- 2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Settore Acquedotto  
Dott. Carmelo Paolo Spadaro





**Tecnologie Industriali Navali s.r.l.**

Sede Legale: Via Guicciardini, 52-54 - cap 98121 Messina  
Tel./fax 090358694 Cell.+39 393/8111818 - +39 346/0227234  
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02962480832  
E-mail: [tecnologie.industriali.navali@gmail.com](mailto:tecnologie.industriali.navali@gmail.com)  
Impianti elettrici di bordo e di terra  
Meccanica industriale e navale



Data: 06/08/2026

Spett.

Azienda Servizi Municipalizzata

Taormina

**Oggetto: Consuntivo lavori Pompa Saer Pietraperciata**

Intervento presso la vostra centrale di pietra Perciata per la riparazione della pompa per sollevamento acqua, Saer multistadio 325 kw.

**Descrizione tecnica**

Si è provveduto allo smontaggio del motore dal basamento, disaccoppiamento dalla pompa, messo da parte in sicurezza per iniziare i lavori sulla pompa. Si è provveduto allo smontaggio del supporto e dei cuscinetti tramite estrattori manuali e pneumatici, con non poca difficoltà, le parti erano saldate per l'eccessivo calore causato da qualche problema, sfilato dall'asse il supporto e i cuscinetti, portato il supporto presso la nostra officina, si è costruita la nuova boccola al tornio, controllato il supporto al tornio per allineamento e tolleranze, si è proceduto al montaggio dei nuovi cuscinetti.

Ritornati alla centrale, si è proceduto al montaggio del supporto con i cuscinetti e all'accoppiamento del motore alla pompa. Si fanno le prove, tutto andato a buon fine.

**Materiale fornito:**

N° 2 cuscinetti

N° 1 Costruzione al tornio boccola portacuscinetti

Il costo dell'intervento è di euro 3700,00 più iva.

Cordiali saluti,

*francesco*

**T.I.N.**  
**TECNOLOGIE INDUSTRIALI NAVALI S.R.L.**  
Via Guicciardini, 52-54 - 98121 ME  
Tel. Fax 090.358694  
Cell. 346.0227234 - 340.1649818  
C.F. e P. IVA 02 962 480 832



**ISO 9001**  
LL-C (Certification)



**ISO 14001**  
LL-C (Certification)



**ISO 45001**  
LL-C (Certification)

