



DETERMINA

N° 677/26 DEL 26.08.2026

OGGETTO: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di estrazione, accoppiamento elettropompa di riserva e collocazione nel pozzo esterno - Ditta Cardillo Giuseppe. CIG Bcc82c24f4

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di estrazione, accoppiamento elettropompa di riserva e collocazione nel pozzo esterno - Ditta Cardillo Giuseppe.**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di estrazione, accoppiamento elettropompa di riserva e collocazione nel pozzo esterno - Ditta Cardillo Giuseppe.**



**Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla**

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE Pozzo Santa Filomena per sostituzione elettropompa lavori di estrazione, accoppiamento elettropompa di riserva e collocazione nel pozzo esterno - Ditta Cardillo Giuseppe. CIG BCC82C24f4

Il Responsabile del procedimento

Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che in data 24.08.2026 a seguito di continue interruzioni di energia elettrica presso la centrale di Santa Filomena si è verificato il blocco motore a servizio del pozzo esterno.

Vista l'urgenza al fine di continuare a garantire l'erogazione idrica alla Città di Taormina è stata contattata per le vie brevi la Ditta Cardillo Giuseppe iscritta all'albo ditte di fiducia di ASM al fine di estrarre l'elettropompa in blocco e sostituirla con quella di riserva in possesso di ASM e ad effettuare la verifica della pompa estratta.

Visto l'art. 1, c. 450 Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, c. 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni.

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo, il servizio di cui sopra, può avvenire anche mediante negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore, in base all'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 ed in virtù del comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Pertanto si ratifica l'affidamento dei lavori urgenti in oggetto al fine di ripristinare la corretta captazione del pozzo esterno di Santa Filomena.

**Tutto ciò premesso
Propone**

- 1) Di ratificare i lavori urgenti ed indifferibili consistenti nella sostituzione elettropompa mediante lavori di estrazione, accoppiamento elettropompa di riserva, collocazione nel pozzo esterno e verifica guasto della pompa estratta alla Ditta Cardillo Giuseppe per l'importo di € 2.500,00 esclusa iva come da consuntivo prot. ASM 4815 del 26/08.2026 al fine di ripristinare la corretta captazione del pozzo esterno di Santa Filomena;
- 2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro





Destinatario:
Azienda Servizi Municipalizzati
Taormina

OGGETTO: Comunicazione di esecuzione lavori urgenti ed improrogabili c/o Pozzo Santa Filomena – Trivellato esterno

Io sottoscritto Cardillo Giuseppe, nato a Catania il 29.3.1987, cf: CRDGPP87C29C351R, residente in Via Carrubbazza n. 17, S. Gregorio di Catania, nella qualità di titolare, della ditta individuale Giuseppe Cardillo, con sede legale in Via Carrubbazza n. 17, S. Gregorio di Catania, CF: CRDGPP87C29C351R, P.IVA 05528330870, mail: cardillo.pippo@gmail.com,

Comunico che

In data 24.8.2026, presso il pozzo meglio identificato in oggetto, si è verificato un guasto improvviso per il quale mi avete contattato per procedere con urgenza.

Ciò ha comportato che in data 25.8.2026 vi è stato l'intervento della ditta da me rappresentata, con ausilio di autogru di adeguate dimensioni ed in particolare, è stato effettuato **lavoro in loco** eseguito da personale specializzato per

- Verifiche di guasto all'impianto;
- Smontaggio impianto guasto;
- Accoppiamento motore e pompa di riserva da Voi fornita;
- Montaggio impianto;
- Prove e verifiche tecniche del funzionamento.

Costo totale delle lavorazioni Euro 2.500,00 +Iva

A seguito di Vostra richiesta, sarò disponibile a renderVi preventivo per riparazione motore guasto e gruppo pompante ex novo di adeguate prestazioni.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Catania, 25.8.2026

Firma